



TRANSPORDIAMET

Marul Paist
Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee
Keskpuiestee 20
43199, Ida-Viru maakond, Lüganuse
vald, Kiviõli linn

Meie 04.06.2025 nr 7.2-3/25/9063-2

Aidu tuuliku 18 projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Austatud Marul Paist

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 3 esitab Transpordiamet Lüganuse valda Aidu-Nõmme küla Aidu tuulik 18 kinnistule kavandatavale tuulegeneraatorile järgmised projekteerimistingimused:

- Tuulik peab olema valgustatud gondlil paikneva tulega, millel on järgmised parameetrid – keskintensiivsusega tüüp C – punane, pidevalt põlev, valgusintensiivsus 2000 kandelat (vt manus). Samuti peab gondlil paiknema samade parameetritega varutuli, mis süttib põhitule rikke korral. Tuled ei tohi teineteist varjutada.
- Tuuliku ehitusprojekti palume vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 4 Transpordiametiga kooskõlastada.
- Kui tuuliku paigaldamisel kasutatava tõstetehnika kõrgus on maapinnast üle 45 meetri või läbib lennuvälja piirangupinda, tuleb tehnika valgustus- ja märgistustingimused Transpordiameti lennundusteenistusega eelnevalt kooskõlastada.
- Tuuliku täiskõrguse saavutamisel palume nende asukohad ja kõrgused üle mõõta ning mõõdistustulemused Transpordiameti lennundusteenistusele edastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee