



PÄÄSTEAMET

Andres Arike  
Otepää Vallavalitsus  
vald@otepaa.ee

Teie 07.10.2025 nr nr 6-7/2612

Meie 06.11.2025 nr 7.2-3.2/2898-2

### **Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Ats Tarto kooskõlastamast Kullaoru katastriüksuse lõunaosa detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

Täpsustada päästetehnika juurdepääs hoonele ja ümberpööramise võimalus. Vastavalt EVS 812-7:2018 punkt 14.1.3 peab päästetehnikaga saama sõita hoone peasissekäiguni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Üksikelanute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Sama standardi punkt 14.1.4 näeb ette, et umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi. Manööverdamisvõimalus peab olema ka veevõtukoha juures.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Otepää Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

((allkirjastatud digitaalselt)  
Ats Tarto  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

+372 4354515  
ats.tarto@paasteamet.ee