



PÄÄSTEAMET

Maria Reimal
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 25.08.2023 nr 5-2/4529-1

Meie 11.09.2023 nr 7.2-3.4/5900-2

**Upa külas Sarapiku, Kustu ja Tilga
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Maria Reimal

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Klotoid OÜ poolt koostatud töö nr 060323 Saare maakond, Saaremaa vald, Upa küla, Kustu, Sarapiku ja Tilga maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Kruntide 1 ja 2 osas ei ole tagatud Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 leevenduse saamiseks vajalik 40 meetrine ohutusvahemaa.

Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee