


- Tingimärk**
- Projekteeritud KP maakaabellinn
 - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
 - ✕ Demonteeritav KP õhulin
 - ✕ Raadamisala
 - ↔ Olev MP kaabel
 - ↔ Olev MP õhulin
 - ✕ Tööst väljas olev sisekaabel
 - ✕ Kaabstrükkuse piir



- Märkused**
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsesöödnis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus muude nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Linnde tähistus on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont linn pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geocalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Projekt		Räpina-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Räpina vallas Polvamaal (II etapp)		Tellijä	
Asendiplaani vaated 1-3		Asendiplaani vaated 1-3		Enfrit Connect OÜ	
Joonis	LEONHARD WEISS	Joonise nr.	IP6203-K2-1	Moodulava	M 1:500
Projektant	K. Kangro	25.08.2023	4372.53045971	Siidum	
Kontrollis	K. Kangro		4372.53045971	Kaal	lüh
Projektiing				EST	2
					12

LEONHARD WEISS OÜ
E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telerfon: +372 601 2285
Registreeritud: 15083348