


Liitumiskilbi paigaldada 0,5m kaugusele
paigutatavast vundamendist Kiilbi üks orienteerida
äänava suunas.
Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø50mm, l=2m)

Kasutatud geaalus: LEONHARD WEISS OÜ töö nr GEO028_05-26. Mai.2026									
Projekt		Digitaalse reklaamtahvli elektriliitumine, Astelpaju tänav L2, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond					Tellija		
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</div>		Asendiplaan					Joonise nr		
		Joonis					LE4927_TP_ELV-4-01		
		Projekteerija	H.Vissel		25.05.2026	51967694	Mõistkava	M 1:200	
		Kontrollija	H.Vissel		25.05.2026	51967694	Stadium	Tööprojekt	
		Projekti juht					Keel	Leht	Leht
						EST	1	1	