

Gerli Pajula

Saatja: oyekovir@ekovir.ee
Saatmisaeg: neljapäev, 17. aprill 2025 13:08
Adressaat: Gerli Pajula
Teema: Soovitused Uikala prügilale.

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Seoses Teie soovitustega tuletõrje varustusele tekkisid meil järgmised küsimused:

1. Soovitate soetada tuletõrjepumba tootlikusega 2000 l/min. Meil on käesoleval ajal olemas kaks RATO reovee pumba tootlikusega 1100 l/min. Kas peame soetama uue pumba tootlikusega vähemalt 2000 l/min. Või võime piirduda olemasoleva kahe pumbaga ja vajadusel osta juurde veel selliseid pumpasid (neid müüb meil Tööristamarket). Teie poolt soovitatud tootlikusega pumba leidsin lätist (sales@latakava.com). NB! Meie probleem on selles, et kuhilat ümbritseva vee kvaliteet on selline, et alumiiniumist pumbad ei pea kaua vastu ja võrreldes hindasid saaksime ühe soovitatud pumba maksumuse eest soetada viis-kuus RATO pumba.
2. Soovitate soetada kaks kolmest hargmiku aga hargmikul on üks 75mm sisend ja kaks 42mm väljundit, pumbal on tavaliselt üks 75mm väljund.
3. Kas võib C ja B voolikud asendada PVC voolikutega (need on tunduvalt pikemad ja kergemad) või peame soetama spetsiaalsed tuletõrje voolikud.
4. Meil on käesoleval ajal paigaldatud kuhilat ümbritsevasse kraavi kolm elektril töötavat pumba komplekti (reovee sukelpump ja survepump) ja kuhilale pumpame PVC voolikutega pidevalt vett, kas see on aksepteeritav.

Lugupidamisega!

Ülar Nuggis
OÜ Ekovir
Juhatuse liige
Tel. 53468293