














# TINGMÄRGID

-  PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
-  PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
-  PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
-  LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
-  PROJEKTEERITUD TARBIJATORU 450N
-  PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 450N
-  PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 750N
-  PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU 1250N
-  KATASTRI PIIR
-  SIDE TRASS
-  OL.OL. MAAKAABEL
-  TRUUP
-  KAABLIKAEVIK




**MÄRKUSED:**



1. KAABEL PAIGALDADA PLAANIL NÄIDATUD SÜGAVUSEL JA KAITSTA KOGU PIKKUSES KAITSETORUGA.
2. PAIGALDADA SOKLILE 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK237444, 4X63A, PLC ARVESTI.
3. LK237444 TOIDE VÕTTA KÕRVAL OLEVAST JAOTUSKILBIST JK70986
4. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
6. RISTUMISEL KERGLIHKLUSTEE TRUUPIDEGA TULEB TAGADA SÜGAVUS TRUUBIPÕHJAST MIN. 1 M.
7. RISTUMINE RIIGITEEGA NR 11205 KUIVAJÕE – KOSE-UUEMÕISA TEE KM 0,62

M 1:50  
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
KESKLIIV 15cm (k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
OL.OLEV PINNAS



Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
-------	---------------	---------	---------------------

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970 EL10303995-0001 info@khenergia.ee	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	
	Kontrollis	J.Puntussov	3.2026	
Projekteeris	T.R.Siitan	3.2026	Liitumine madalpingel - Kõrtsi, Kuivajõe küla, Kose vald, Harju maakond	staadium
Failli nimi	LC4096_TP_EL-4-01_asendiplaan		Joonise nimi	Asendiplaan
				leht/lehti
				Möötkava
				TP
				1/1
				1:800