



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 17.03.2025 nr 5-2/1695-1

Meie 02.04.2025 nr 7.2-3.4/1564-1

**Unimäe külas Kaasikupõllu, Saadu ja
Tiidu detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Kompro OÜ poolt koostatud töö nr 2593 Saare maakond, Saaremaa vald, Unimäe küla, Kaasikupõllu maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamise lahenduses ei selgu asjaolu, miks asub veevõtukoht kaugemal, kui 400 meetrit.
Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee