



Tähistused

	Projekteeritav MP kaabelliin torus
	Projekteeritav 2x MP kaabelliini torus
	Projekteeritav liitumiskilp (punasega näidatud kilbi reaalse suurus)
	Projekteeritav kaitsetoru liitumiskilbist tarbija jaoks
	Olemasolev MP õhuliin
	Olemasolev KP kaabelliin
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev kanaliseatsioon
	Olemasolev gaasitrass
	Olemasolev sidetrass

Märkused:

- Lähteülesanne nr. 479672 ja 479328.
- Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1,0m sügavusele, ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
- Peale kaevetööde lõppu taastada tööde eelnenud olukord. Taastada katted.
- Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Gaasitorustikuga ristumine ja/või pikikulgemine k.a. abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse algust.

Projekt		Lauliku tn 2A ja Pärnu mnt 390 elektrivarustus, Tallinn			Tellija		Elektrilevi OÜ		
 E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis			Joonise nr		LC2423-1		
		Elektrivõrgu plaan			Möötkava		M 1:250		
Projektiteeris		Erki Juurikas		Tel. 58001668		Stadium		Põhiprojekt	
Projektijuht		Erki Juurikas				Keel		Leht	
Kontrollis		Keio Altoja				EST		1 1	