



Kliimaministeerium
info@kliimaministeerium.ee

Teie 07.08.2026 nr 7-15/26/2443-3

Meie 14.09.2026 nr 13-3/2222-23

Vastuskiri

Täname Teid Eesti–Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu tingimusliku kooskõlastamise ning esitatud märkuste eest. Oleme Teie 07.08.2026 kirjas esitatud märkused läbi vaadanud ning vastame neile järgnevalt.

1. Lindude elektrilöögioht

Juhtisite tähelepanu, et KSH aruandes on hinnatud õhuliinidega kokkupõrke mõju linnustikule ja kavandatud selle vähendamiseks meetmed, kuid eraldi ei ole hinnatud lindude elektrilöögiohtu ega selgitatud, kas õhuliini tehniliste lahendustega on elektrilöögi oht viidud miinimumini või on vajalik rakendada täiendavaid meetmeid.

Märkusega on arvestatud ning KSH aruande peatükki 8.15.3 on täiendatud. Selgitame, et kõrgepinge õhuliini tehnilised lahendused praktiliselt välistavad elektrilöögi ohu. Liinil kasutatavad isolaatorketid on piisavalt pikad, et traaversil istuv lind ei ulatu voolujuhtmeteni ja juhtmel istuv lind maandatud mastiosadeni. Teoreetiline elektrilöögioht võib tekkida üksnes väga harva, näiteks suuremate lindude puhul olukorras, kus linna väljaheidete ulatub voolujuhtmeteni.

Lisaks kasutatakse standardlahendusena traaversitel rippisolaatorite kohal traatelemente ehk nn „siile“, mis takistavad lindude maandumist. Meetme peamine eesmärk on kaitsta liinijuhtmeid lindude väljaheidete põhjustatud korrosiooni eest, kuid ühtlasi vähendab see veelgi elektrilöögi riski.

2. Keskkonnamõju hindamise vajadus planeeringu elluviimisel

Tegite ettepaneku täiendada KSH aruannet ja planeeringu seletuskirja selgitusega, milliste kavandatavate tegevuste puhul – õhuliinide, maa- või merekaablite rajamisel – ning millises menetlusetapis on planeeringu elluviimisel vajalik läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH) või anda KMH eelhindang. Samuti palusite hinnata, kas KSH käigus kogutud teave on merekaabli puhul tegevusloa andmiseks piisav või on vajalik algtada KMH tegevusloa menetluse käigus.

Ettepanekuga ei arvestata. Selgitame, et otsuse KMH algatamise vajalikkuse üle planeeringule järgnevas etapis teeb projekteerimistingimuste või hoonestusloa menetleja KMH eelhindangust lähtudes. Tegevusloa andja hindab vastavas menetluses, kas KSH käigus kogutud teave on tegevusloa andmiseks piisav või on vajalik algtada KMH. Seetõttu ei ole planeeringu ja KSH aruande praeguses etapis võimalik ette määrata, milliste kavandatavate tegevuste puhul KMH algtatakse.

Planeeringu ja KSH aruande koostamist jätkatakse, arvestades menetluse käigus esitatud arvamusi ning neile antud vastuseid. Septembris toimuvad planeeringuala asukohtades ka avalikud arutelud. Täpsema info planeeringu ja arutelude kohta leiab planeeringu veebilehelt: [Eesti–Läti neljas elektriühendus](#).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivan Sergejev
planeeringute asekanstler

Monika Korolkov +372 5884 7055
monika.korolkov@mkm.ee