

Katseprotokoll nr. 250847K

Vee analüüs

Tellija: Kroomon OÜ

Tellija e-mail: uellarr@gmail.com

Tellija telefoninumber: +37256668817

Proovivõtukoht: Suurpea VTJ

Proovivõtja: Üllar Aidama, atesteerimisnr. 1951/21

Veeallikas: veevärk

Proov võetud: 23.04.2025

Proov saabunud laborisse: 24.04.2025

Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta

Analüüs alustatud: 24.04.2025

Analüüs lõpetatud: 24.04.2025

Protokoll koostatud: 25.04.2025

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Raud	<20	200	µg/l	K-09 SPEKT, var 1
Mangaan	50	50	µg/l	K-10 SPEKT, var 1
Ammoonium	0,47	0,5	mg/l	K-07 SPEKT, var 1

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

* Sotsiaalministri 18.03.2023 määrus nr. 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".

Carolín Siimenson

laborijuht

/digitaalselt allkirjastatud/