



PÄÄSTEAMET

Svetlana Prokofjeva
Hoolekandeametuse "Sügis"
sugisinfo@gmail.com

Teie 19.03.2025 nr 2-2/202

Meie 28.03.2025 nr 7.2-2.3/1616-1

Vastuskiri

Austatud Svetlana Prokofjeva

Täname Teid avalduse eest, milles pöördusite Päästeameti Ida päästekeskuse poole palvega anda luba Hoolekandeametuse "Sügis" hoone keldriruumides, aadressil Geoloogia 18, Sillamäe) paiknevate suitsuandurite mahavõtmiseks seoses korduvate valehäiretega, mida põhjustavad ebasoodsad keskkonnatingimused (niiskus, pinnavesi, ventilatsiooni puudulikkus, valgustuse puudumine).

Päästeameti Ida päästekeskus mõistab Teie muret valehäirete sageduse ja sellest tuleneva töökorralduse häirituse osas. Samas juhime tähelepanu, et automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldus, muutmine või osaline eemaldamine on tegevus, mis nõuab vastava pädevusega isiku osalemist.

Vastavalt kehtivale tuleohutuse seaduse § 33 lõikele 1 ja § 34 sätestatud nõuetele võib tulekahjusignalisatsioonisüsteemi muudatusi kavandada ja ellu viia vaid isik, kellel on kehtiv majandustegevusteade ja kelle juures tegutseb vastutav spetsialist. Vastutav spetsialist on isik, kellel on kutsestandardile vastav pädevus tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks.

Lisaks sätestavad määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteade edastamise ja sellest loobumise kord“ § 9 lõiked 1, 2 ja 3, et süsteemi kavandamisel eelistatakse suitsuandureid sõltuvalt ehitise erisusest ja selle kasutamistarbest kasutamiseks sobivat tüüpi andureid. Paigaldatud andurid peavad tagama tulekahju avastamise võimalikult varases staadiumis ning välistama valehäire tekkimise. Teist tüüpi andurite valikul tuuakse põhjendus ning valiku aluseks olnud tingimused ja tegurid tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projektdokumentatsiooni seletuskirjas.

Seetõttu palume Teil pöörduda tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise ja ehitamise majandustegevusteadet omava ettevõtte poole, kes koostöös vastutava spetsialistiga:

- hindab olukorda keldriruumides kohapeal,
- valib sobiva lahenduse keskkonnatingimustest lähtudes (vajadusel anduri tüübi muutus või ümberpaigutus),

- põhjendab muudatuse vastavust tuleohutusnõuetele ja teostab tehnilise lahenduse,
- katsetab muudetud süsteemi;
- uuendab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teostusdokumentatsiooni (teostusjoonised, paiknemisskeemid, struktuurskeem, seletuskiri jne),
- teeb vajalikud kanded süsteemi päevikusse.

Päästeametil ei ole pädevust anda luba süsteemi komponentide eemaldamiseks ilma kehtiva projekti muudatuse ning pädeva isiku hinnanguta.

Kui vajate lisateavet sobiva teenusepakkuja leidmiseks, palume pöörduda Häirekeskuse hallatav riigiinfo telefonil 1247.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 58602188

irina.belik@paasteamet.ee