

Tuleohutusautomaatika süsteemi KATSETUSE AKT

Objektil mis asub aadressil Õismäe tee 105, Harjumaa
firmaga Stopfire OÜ oli paigaldatud tuleohutusautomaatika juhtimis ja indikatsiooni süsteem
Tööde lõpetamist oli teostatud süsteemis katsetus. Katsetuse tulemused taabelis N1

Jrk. Nr.	Nimetus/sisend	Mark	Hulk	Järeldus
1	Keskseade	Advanced MX-5101 VL	1	korras
2	Aku	20 AH 12 VDC	2	korras
3	Juhtimiskilp	STJK	1	korras
4	Juhtimiskilp	SVJK	1	korras
4	Toiteplokk	Pulsar 24V EN54 10A	1	korras
5	Aku	65AH 12 VDC	2	korras
7	In/out mooduli	ADV-Vmic402	9	korras
8	In/out mooduli	ADV-Vmic602	13	korras
9	In/out mooduli	MXP-539	3	korras
10	Infotabloo	Signaalid, juhtimine	1	korras

08.08.2022

Vastutav isik

Dmitri Bavökin