



PÄÄSTEAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 07.05.2026 nr 2026/8-1/517-1

Meie 03.06.2026 nr 7.2-3.4/1517-3

**Detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Margus Källe

Päästeamet jätab kooskõlastamata KBT Ehitusprojekt OÜ poolt koostatud töö nr DP 226954 Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Veski tn 10 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Veevõtukoha kaugus peab olema määratud ehitisest, mitte krundi piirist. Veevõtukoha kaugus ehitisest ei tohi olla lähemal kui 30 meetrit.

Alus: Siseministri määrus nr 10 §7 6 lg 1.

2. Planeeringus ei ole kirjeldatud tingimused, kui tuleohutuskuja jääb alla 8 meetrit.

Alus: Siseministri määrus nr 17 § 22 lg lg 5.

3. Planeeringus on kirjeldatud, et päästetööde tegemiseks peab päästemeeskonnale olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ette nähtud päästevahenditega. („Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ §28 lg 2). Viidatud on kehtetu õigusaktile. Palun eemaldada.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääneranna Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

inspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee