

Anneli Antsman

Teema: FW: KÜ Astangu 52 Tallinn

From: Anneli Antsman
Sent: Monday, March 1, 2021 12:35 PM
To: 'Astangu 52 Tallinn' <astangu52kt@gmail.com>
Subject: RE: KÜ Astangu 52 Tallinn

Tere

Oleme Teie taotluse kätte saanud. Selgituseks, et sunniraha teavitus täitmata ettekirjutuste osas ning ettekirjutuses sisalduva ettekirjutuse nr 5 täitmise tähtaja pikendamine edastatakse eraldi Päästeameti dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Voolikusüsteemi on kõrghoone-elamus võimalik asendada märgtõusutoruga ja paigutada tulekustutid korteritesse, selleks tuleb koostada samuti projekt.

Tähtjad, mida küsisite kuni 2030.aastaks, lugesime ebamõistlikult pikaks, meie hinnangul on ettekirjutused võimalik täita varasemaks ajaks, sh on võimalik siiski kaaluda laenu võtmist ning taotleda ka Tallinna linnalt toetust tuleohutusalase ettekirjutuse täitmisega seonduvate kulude katmiseks.

Lisainfo toetuste osas: <https://www.tallinn.ee/Teenus-Tuleohutuse-toetus>

Lugupidamisega,

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5866 7703
Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

