

ÕLIPÜÜDUR ENS 30 LM



KOOS LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (I-KLASS, NS 30)

Maksimaalne vooluhulk 30 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 690mm

Märkused: _____



1	Püüdurikorpuse	klaasplast	Ø1500, L=5900	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De250	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
6	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	2
8	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
9	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1		h= 900-1300	
10	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input checked="" type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
		<input checked="" type="checkbox"/>	settekihianduriga	
11	Andmedastusseade (vali-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
12	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		1155 dm ³	
13	Sette maht		3000 dm ³	
14	Kasulik maht		8240 dm ³	
15	Koalisaator			2
16	Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule			2

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR ENS 30 LM

Joonise nr: VK-7-01	Kuupäev: 25.05.2021	Mõõtkava: 1:45
Projekt: Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekt	Kontr.: S.Paas	Kinnitas: S.Paas
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	