



Värvide kasutus joonise:

- Punane - ELV investeeringuga ehitatud uus rajatis
- Kollane - tarbija investeeringuga ehitatud uus rajatis
- Roheline - olemasolev rajatis
- Sinine - demonteeritav/kasutusest maha võetav rajatis

Materjalide kogused:

- ELV investeeringuga KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35Cu - 9413,91 m
- ELV investeeringuga kaitsetoru D=160 PL 1250N - 553,34 m
- ELV investeeringuga kaitsetoru D=160 PL 450N - 11153,91 m
- Tarbija maakaabel AHXAMK-W 3x240+35Cu - 12153,07 m
- Tarbija kaitsetoru D=160 PL 1250N - 993,07 m
- Tarbija kaitsetoru D=160 PL 450N - 137328,56 m
- Tarbija side mikrotoru SingleHöhle 14/10+Cu - 4068,11 m
- Tarbija side kaitsetoru D=75 PL 1250N - 248,38 m

Märkused:
Ehitaja/teha: E-Service Aktsiaselts
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastrisüsteemi piirid: valjavoite Maa-ametist 29.09.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed

TÖÖ NR	12182T	OBJEKT	Pihtaka PEJ liitumine elektrivõrguga		
TÖÖ KOOD	LR5310	AADRESS	Harju maakond Anija vald Kaunisaares küla		
KOOSTAS	M. Sepp	FAIL	12182T teostusjoonis		
MÕÕDISTAS	J. Rump	MÕÕDTAKAVA	LEHT	JOONIS	
MÕÕDISTATUD	22.07 - 06.12.2024.	1:500	1 / 9	Teostusjoonis	



Kirjanurk
TEL003987 EEO000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiveelja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa









