



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 08.04.2025 nr 6-1/41-11

Meie 08.05.2025 nr 7.2-3.4/445-3

**Reiu külas Orase kinnistu  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX080923 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Orase kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust. Veevõtukoht peab olema varustatud hüdrandiga mitte veevõtukaevuga.  
Alus: TuOS § 32 lg 2.
2. Veevõtukoht peab paiknema enne elamute rajooni algust, mitte selle lõpus. Veevõtukoht peab paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.  
Alus: TuOS § 32 lg 2.

Alternatiivina võib kaaluda lihtsustatud sprinklersüsteemi rajamist elamutesse, kui nõuetele vastava veevõtukoha rajamine ei ole võimalik.

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamisest keeldumine on sisult menetlustoiming.  
Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  
antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästkeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee