

TAOTLUSE ESITAJA

| | | | |
|---------------------|--|--------------|-------------------------|
| Nimi / ärinimi | | | Isiku- või registrikood |
| Riigi Kinnisvara AS | | | 10788733 |
| Kontaktaadress | Tänav / maja / korter | Sihtnumber | Maakond |
| | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tartu mnt, 85 | 10115 | Harju maakond |
| | Telefon | e-post | |
| | 5302 3345 | info@rkas.ee | |
| Kontaktisik | Nimi | | |
| | Taavi Janno | | |
| | Telefon | e-post | |
| | +372 606 3400 | info@rkas.ee | |

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Maanteemuuseumi Varbuse küla Kanepi vald Põlva maakond | | | |
| Tarbimiskoht Parkla | | Katastriüksuse number 28502:001:0037 | |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool | | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool | |
| Piirkonna alajaam PÕLVA 110/35/10 | Toitefiider ERASTVERE:PQV | Jaotusalajaam Varbuse:(Kanepi) | Jaotusfiider |

TOOTEVALIK

| |
|---|
| Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel |
|---|

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

| | |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv 3 | Amprite arv 350 A |
|------------------|----------------------|

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tarbimiskoha Maanteemuuseumi, Varbuse küla, Kanepi vald liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti "kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel". • Soovitud peakaitsme nimivool - 3x350 A. • Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. • Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus. • Üldjuhul paigaldatakse liitumiskilp lähimale mastile või (maakaabli korral) kinnistu piirile. • Elektrilised parameetrid täpsustuvad projekteerimise käigus. |
|---|

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt Seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Priit Mägi
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37253060958 +37253324048 | Priit.Magi@elektrilevi.ee

Koostatud: 28.08.2024
Kehtib kuni: 28.08.2025