



Rakvere Vesi AS
info@rakvesi.ee

Meie 26.06.2024 nr 12.2-1/24/887-4

Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3, korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 24 ning lähtuvalt ameti ohuprognoosist läbi riiklikku järelevalvemenetlust AS Rakvere Vesi (registrikood 10268413, edaspidi ettevõtte) suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida Rakvere linna veevärgis sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“ (edaspidi määrus nr 61) nõuete täitmist.

Vastavalt nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Ettevõtte on veevärgi valdajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Amet alustas 04.06.2024 ettevõtte suhtes ohu ennetuse alusel riikliku järelevalvemenetluse, mille raames kontrolliti Rakvere linna veevärgi vastavust määruse nr 61 nõuetele ning tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6¹ võttis ameti autojuht-proovivõtja (proovivõtja atest. nr 2210/22) joogivee kontrollproovid Sõmeru alevikus Aia tn 1 tarbija kraanist ja Rakvere linnas Posti tn 29 tarbija kraanist ning Tartu tn 2 tarbija kraanist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr EEVLV2024LTA0017I. Menetlustoiming viidi läbi ettevõtte tootmisjuhi nõusolekul ja juuresolekul, joogivee kontrollproovid võeti ettevõtte hooldusjuhi juuresolekul.

Rahvatervise labori 07.06.2024 väljastatud katseprotokolli nr KJL2024/V915K kohaselt ei vastanud Rakvere linna veevärgi joogivee kvaliteet Sõmeru alevikus Aia tn 1 tarbija kraanist võetud veeproovis määruse nr 61 § 6 lg 1 nõuetele raua sisalduse osas. Analüüsitulemuse kohaselt oli joogivees raua sisaldus 417 µg/l, kuid lubatud piirsisaldus on 200 µg/l.

Amet küsis 10.06.2024 kirjas nr 12.2-1/887-2 ettevõttelt selgitusi Rakvere linna veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuse kohta.

18.06.2024 esitas ettevõtte ametile 10.06.2024 võetud joogivee kordusproovi analüüsitulemuse (Rahvatervise labori 11.06.2024 katseprotokoll nr KL2024/V146870K), mille kohaselt vastab Rakvere linna veevärgi joogivee kvaliteet määrmuses nr 61 sätestatud nõuetele raua sisalduse osas. Lisaks teatas ettevõtte, et plaanib loputada veevärgi veetorustikke, et vähendada sadestunud rauasetet torustikes.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee