Puurimisala lahtine kaevik
83101:001:0151
Projekteeritud täiendav
0,4 kV õhuliiniahel F3
Kardla aj - mast nr 1
EX 4x95, L=19m
KARDLA AJ
F1
F2
F3
Volli
83101:001:0283
TÜÜP–
PK 2+29
NB! Puurkaevu
kaitsevööndi piir!
PK0+07, PE d=400
Hsv=48.32, Hvv=48.29
L=13.93m i= 0.22%
TR-0044
tee kaitsevööndi piir
Kinnine kaeve kaitsetoru 1250N Ø110, L=122m,
paigaldussügavus min 1,5m
Ex 4x50
Mudaniku
79301:001:1350
Puurkaev
Väike-Mudaniku
83101:001:0284
TÜÜP–
PK 0+38
TR-0042
TR-0043
L=30,758
R=40,000 L=39,643
0+51,87
Mudaniku
79301:001:1350
Puurimisala lahtine kaevik
Pille
79301:001:1349
0+83
Kinnine kaeve kaitsetoru 1250N Ø110, L=112m,
paigaldussügavus min 1,2m
Anna
79301:001:134
tee kaitsevööndi piir
Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast.
Paigaldussügavus min 1,8m olemasolevast teekatte pinnast ja min 1m truubi põhjast põhjast.
Suurmetsapõllu
79301:001:1376
NB! Geodeetilise punkti kaitsevöönd!
22102 Vorbuse-Kardla tee
83101:001:0014
R=40,000 L=39,643
L=12,268
R=40,000 L=39,643
Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast ja olemasolevast maapinnast ja min 1m truubi põhjast.
Suurmetsa
79301:001:1375
Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee
9501:001:1577
221 [III]
PK 2+
541a KARDLA2
PK 3+28
3+62,17 A=125,000 L=14,406 R=210,000 L=139,296
Projekteeritud maakaabel
MPL439418, Kardla AJ - JK70665
AXPK4G120, L=246 / 255 m
(22102 Vorbuse-Kardla tee 14,44 - 14,67 km-l)
tee kaitsevööndi piir
N
W
E
S
NB! Drenaažitorustik!
Enne kaevetööde algust täpsustada drenaažitorustiku tegelik asukoht ja sügavus trassi surfimise teel.
Lahtise kaevetööde alas asendada drenaažitorustik sama läbimõõduga plasttoruga tagades drenaažitorustiku toimimine.
X= 6478250
Vorbuse
Puurimisala lahtine kaevik
3 m
>8,3 m
LK236158
JK70665
Vorbuse-Kardla
±0,00=+48,2
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp soklil. Kilpide kaugus riigimaantee servast rohkem kui 7m.
Kilp paigaldada ehitatava tee servast 2,5m kaugusele;
kilbi uks juurdepääsutee suunas;
teha kilbi maandus + potentsiaalitasanduse ring.
sanitaarkaitsevöönd +50m
Pärnasalu
79301:001:1348
Tingmärgid
projekteeritud 0,4 kV õhuliiniahel
projekteeritud 0,4 kV maakaabel
projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
projekteeritud kinnine kaeve
suundpuurimise algus- ja lõpukaevik
projekteeritud liitumiskilp / jaotuskilp
demonteeritav objekt või seade
katastripiir
tee kaitsevööndi piir
puurkaevu kaitsevööndi piir
Geoalus, töö nr 8137-23 on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2023.a.
Geoalus, töö nr 2024-286, koostatud Kobras OÜ poolt 01.11.2024.a.
Katastripiirid Maa- ja Ruumiameti avaandmed seisuga 02.07.2025.a
Teeprojekt nr MA18478 "Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 Kardla–Tartu lõik ", koostatud Skepast&Puhkim OÜ poolt 26.03.2025.a

Projekt	**Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	**Asendiplaan**			Töö nr	**LC3690**
					Joonise nr	**EL-4-01**
Projekteeris	**A. Mee**		16.07.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
Kontrollis	**A. Mee**		16.07.2025	511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht	-			-	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1