Vaade 2
M 1:500

N
S

Kopra
63602:003:0503

Demonteerida Järvemaa AK0103

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 37 m

1,56 m

3,13 m

3,01 m

Anne
63602:003:0501

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 51 m

23140 Sihva-Vidruka-Karguse-Järvere tee
63602:003:0175

Ettevaatust!
Tarbijakaabel,
täpsustada kaabli sügavus enne ehitustööde teostamist

55701:001:0464
23140 Sihva-Vidruka-Karguse-Järvere tee

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 74 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

4,2 m

Annemõisa
63602:003:0182

Hanni
55701:001:1392

Vaade 3

Vaade 1

Tingmärke

- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabelliin
- Puurimiskaevik
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Ol. olev MP kaabel
- S — Olev ELASA sidetrass
- Katastriüksuse piir

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal: Kõrgused EH2000 süsteemis
1. Geoalus - Leonhard Weiss OÜ (töö nr. GEO002_02-25) 02.2025

Projekt	Kopra kinnistu peakaitsme suurendamine Koigu külas Otepää vallas Valgamaal				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaade 2			Joonise nr	LC3070, LC3072-1	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	K. Kangro		10.03.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	K. Maaten			+372 5127053	Staadium	
	Projektijuht					Keel / Leht / Lehti	EST / 3 / 5