



<p>TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL</p> <p>Olemasolev MP maakaabel, kaitsetorus Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N Kinnistu piir Tarbijakaabli reservtoru D50mm, 450N, L=2m</p> <p>Märkus: - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-229. - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem" - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada. - Liitumiskilbi üks peab avanema sissesõidutee poole.</p>		<p>Kilbi paigaldus</p>		<p>Haljasala all</p>		<p>Killustik/kruuskattega tee</p>	
<p>Tellija: elektrilevi</p>		<p>Töövõtja: enersense</p>		<p>Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550</p>		<p>Kuupäev: 28.10.2024 Töö nr: 11/03/2262</p>	
<p>Töö nimetus: Sanglepa liitumine madalpingel, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa LC2262</p>		<p>E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836</p>		<p>Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500</p>		<p>Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi</p>	
<p>Joonise nimetus: Asendiplaan</p>							