



PÄÄSTEAMET

Kertu Puur  
Viljandi Linnavalitsus  
viljandi@viljandi.ee

Teie 19.05.2025 nr 6-1/122-9

Meie 12.06.2025 nr 7.2-3.2/3002-1

### **Detailplaneeringu koostööstamiseest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja koostööstamast Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, Väike tn 5 detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Detailplaneeringu ehitusalast ja naaberkiinnistu Väike tn 7b hoonest peab olema tagatud tuleohutuskujaja 8m prügimajast. Kui prügimaja ehituskonstruksioonide materjalid on A1 või A2 tuletundlikkusega (mittepõlevad) siis jäätmete ladustamise koht hoonest võib olla 4m.

**Alus:** Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded § 22 lg 1 ja 2 ning Siseministri määrus nr 17 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded § 7 lg 1-3.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Mati Umbleja  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

+372 4354513  
mati.umbleja@paasteamet.ee