

Saatja: Marek Kärsin <marek.karsin@paasteamet.ee>

Saadetud: 26.02.2025 10:30

Adressaat: Heli Lepp <heli.lepp@paasteamet.ee>

Teema: FW: Infoks ATS volehäirete vähendamiseks

Manused: image001.png; image002.png

Tere

Kas oleks võimalik Kultuuritehased OÜ (Kastani 42, Tartu linn) taotlus registreerida ja saata mulle tööülesandeks.

Tegemist on nn taotlusega, milles soovitakse loobuda automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteadete edastusest Häirekeskusesse.

Lugupidamisega

Marek Kärsin

From: Veiko Järvis <veiko424@gmail.com>

Sent: Friday, February 21, 2025 10:04 AM

To: PÄA Lõuna <louna@paasteamet.ee>

Subject: Fwd: Infoks ATS volehäirete vähendamiseks

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Võtsime vastu otsuse, et loobume tulekahjuteadete edastamise teenusest, et vältida ekslikke volehäireid ja tühje väljasõite päästemeeskonna poolt.

Oleme juba varasemalt sõlminud G4S-iga teenuslepingu, et iga häire korral sõidab välja nende ekipaaž, kes kontrollib saadud häiret ja vajadusel kutsub päästemeeskonna välja.

Kuna majas on suuremalt jaolt püsirentnikud siis nendele on tehtud koolitusi ja on kursis tulekahju korral tegutsemise plaaniga ning oleme teinud evakuatsiooniõppuseid Tartu Tuli OÜ juhendamisel ja pärast analüüsinud õppuse päeva.

Juhul kui tulevad uued töötajad siis oleme kokku leppinud iga vastutava rentnikuga, et nende kohustus on tutvustada uutele inimestele evak. väljaspäase, tuleksututite asukohti jne.

Usun, et oleme piisavalt taganud kõik selleks, kui peaks midagi juhtuma.

Lugupidamisega,

Veiko Järvis

--

Veiko Järvis

Haldusjuht

Kultuuritehas OÜ

Tel.53476050

E-mail: veiko@aparaaditehas.ee

Kontakt Keit Töldsepp (<Keit.Toldsepp@rescue.ee>)

Tere

Lõuna päästekeskus soovib vähendada päästemeeskondade väljakutseid, mille on põhjustanud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjualarmid, mis on edastatud Häirekeskusesse. Sagedased on juhused, kus päästemeeskond reageerib ehitise tulekahjualarmile, mis üldjuhul osutub ekslikuks. Valehäired vähendavad automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi usaldusväärsust ja on tekitanud Päästeametile põhjendamatut kulu päästemeeskonna väljasõitudega. Lisaks võib pikeneda päästjate kohale jõudmise aeg mõnele sündmusele, kus päästemeeskonnal on vajalik reageerida reaalsele õnnetusele.

Lõuna päästekeskus on kaardistanud probleeme ja võimalikke lahendusi, kuidas olukorda paremaks muuta.

Siseministri 07.01.2013 määrusest nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 kajastab loetelu ehitistest, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated edastada Häirekeskusesse.

Sellest loetelust lähtuvalt **ei ole** Teie asutuse ehitisel **kohustust edastada tulekahjuteateid Häirekeskusesse.**

Lõuna päästekeskuse andmetel on Kastani 42, Tartu linn maksimaalne inimeste arv kogunemishoones alla 500 inimese.

Palun kaaluge võimalust loobuda tulekahjuteadete edastamise teenusest. Teenusest loobumiseks teavitage sellest Lõuna päästekeskust louna@resce.ee

Keit Tõldsepp

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5380 9938

tel: +372 733 7317

Keit.Toldsepp@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Jaama 207 | 50705 Tartu

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



--

Veiko Järvis

Haldusjuht

Kultuuritehas OÜ

Tel.53476050

E-mail: veiko@aparaaditehas.ee