

Saatja: <noreply@smit.ee>
Saadetud: 08.01.2025 10:38
Adressaat: Päästeamet <info@paasteamet.ee>
Teema: Pöördumise vorm (Andreas Rebane)

Tere

Andreas Rebane on täitnud pöördumise vormi.

Teabenõude andmed

Asutus: Lõuna Päästkeskus (Jõgeva, Viljandi Tartu, Valga, Põlva ja Võru maakonnad)

Pöördumise sisu: Tere Tartu Ülikooli Kliinikumi C korpuse ATS tööprojektis on kirjas järgnevalt: Kui turvatöötaja jõuab 30 sekundi jooksul alates summeri rakendumisest aktsepteerida häireteate ATS keskseadme peal, hakkab edasi jooksmata viiteaeg, mille jooksul häireteadet hoones ei edastata. Alates sellest vajutusest on aega hoones häire põhjuse selgitamiseks 9,5 minutit, peale seda rakendub tööle häireteade samal korral, kust ATS süsteem tööle rakendus. Viiteaja jooksul rakendused ja blokeeringud ei ole aktiivsed. (Väljavõte tööprojektist) Täna on koostatud ATS rakenduste maatriks sellise kujul, et kui turvamees jõuab 30 sekundi jooksul aktsepteerida häireteate, siis viivitatakse järgmiste süsteemide juhtimist 570 sekundit: - ventilatsiooni süsteemide väljalülitamist - tuletõkkeklappide sulgumist - Ülerõhu süsteemide rakendust tamburites liftide ees - suitsueemaldus süsteemide rakendust Kas Margo Lempu hinnangul on süsteemide rakenduste viiteajad korrektselt projekteeritud ja programmeeritud? Kas Margo Lempu on ehk andnud kirjalikku erisuse, mis lubab sellisel kujul juhtida eelnevalt mainitud süsteeme ?

Teabenõudja kontaktandmed

Ees- ja perenimi / juriidilise isiku või asutuse nimi: Andreas Rebane

Postiaadress:

E-post: Andreas.Rebane@kliinikum.ee

Telefoninumber 53318690

Teabenõude täitmise viis

Digitaalselt