

<p>LK235000</p> <p>Tarbijakaabli jaoks reservtoru</p> <p>PVC50 450N L=2 / 4 m</p> <p>Uks sissesõidutee poole.</p>
---

MPL437424 AXPK 4G120 L= 168 / 172 m  
LK235777 - LK235000  
Kaitsetorus PVC110 750N  
ca 1 m sügavusel

Kubjaðue  
20501:001:1942

Kubja  
39201:001:0429

Teeleñue  
39201:001:0609

LK235777  
Tarbijakaabli jaoks reservtoru  
PVC50 450N L=2 / 4 m  
Uks sissesõidutee poole.

MPL438709 AXPk 4G120 L= 15 / 28 m  
M3 - LK235777  
Kaitsetorus PVC110 750N  
ca 1 m sügavusel












AJ Kiduspäe F3 M3  
Mast vahetada:  
- uus KRE 11 kl 3  
+ uus tõmmits  
+ kordusmaandus



Veski  
39201:001:0159

12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee  
39201:001:2820

- Märkused:
- ) Geolusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 13208G.
  - ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
  - ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrestada ehitusjälgjed.
  - ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõdvast pinnas tihendada.
  - ) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paeesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Projekteeritud vahetatav 0,4 kV õhuliini post
	Projekteeritud 0,4 kV õhuliini tõmmits
	Projekteeritud masti kordusmaandus
	Projekteeritud maakaabel
	kaitsetorus PVC D110 750N
	Projekteeritud tarbijakaabli
	reservтору PVC D50 450N
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
	Kruusaga taastamine
	Kinnistu piir



Paveli  
39201:001:0490

Tellija:  <b>elektrilevi</b>		Toovõtja:  <b>enersense</b>	Aadress: Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupäev: juuni 2025
Too nimetus: Kubjamaa ja Kubjaõe liitumiste tööprojekt. Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond.		Reg nr: 11445550	Telefon: 5642985	Too nr: LC3410
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: ain.talts@enersense.com	Joon nr: 001	Mõõtkaava: 1:500 (A3)
		Projekteerija: Ain Talts		