
 <small>ÜHENDAME ENERGIAD</small>	L185/L017 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine		Projektinumber: KPL2306K1 Stadium: Põhiprojekt
	Faasijuhtme tehniline kirjeldus		EL4-8-01-001
Pos nr	Nimetus	Ühik	Faasijuhe
1	Mark		242-AL1/39-ST1A
2	Standard		EN50182
3	Kogu ristlõige	mm ²	281,1
4	Alumiiniumi kiudude arv		26
5	Alumiiniumi kiudude diameeter	mm	3,44
6	Alumiiniumi kiudude ristlõige	mm ²	241,6
7	Terase kiudude arv		7
8	Terase kiudude diameeter	mm	2,68
9	Terase kiudude ristlõige	mm ²	39,5
10	Kaal	kg/km	976,2
11	Nominaalne purustusjõud	kN	84,89
12	Maksimaalne elektriline takistus 20°C	Ω/km	0,12