



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
Pargi tee 1
86502, Pärnu maakond,
Häädemeeste vald, Uulu küla

Teie 25.08.2025

Meie 01.09.2025 nr 7.1-2/25/14071-2

**Häädemeeste vallas riigitee nr 4 km 151,52-
151,54 JJT/teevalgustuse nõusoleku
andmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Riia mnt 2 (Tahkuranna algkooli kergliiklustee tänavavalgustus) riigitee nr 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 151,52-151,54 tee kaitsevööndis, ehitusloa eelnõu (menetlus nr 507828) Ehitusluba antakse välja kergliiklustee tänavavalgustuse ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on AS Triger projekt nr 25051 „TAHKURANNA ALGKOOLI KERGLIIKLUSTEE“ VALGUSTUS

Kokku on projekteeritud 6 valgustuspunkti. Valitud valgusti on LUG Urbino LED S 16W, 1800lm, 4000K, IP66, optika O9.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3 kooskõlastame ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Transpordiamet on eelnevalt kooskõlastanud ehitusloa eelnõu „Häädemeeste vald. Tahkuranna Algkooli kergliiklustee, põhiprojekt“ (projekteerija Teehoiu Partnerid OÜ, töö nr 1-110-2025).
2. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- või muu tegevus ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist sh ei tohi risustada riigiteed ehitusmaterjali ja pinnasega.
3. Ehitise omanik peab arvestama EhS § 72 lg 1 p 1 kohase piiranguga ja vajadusel võtma kasutusele meetmed teevalgustuse liiklejat häiriva mõju leevendamiseks. EhS § 72 lg 2 alusel on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava takistuse või liiklusele ohtliku rajatise.
4. Enne valgustuspaigaldise üleandmist tellijale, teostada JJT valgustuse ehitaja poolt sõiduteele langeva valgustuse keskmise heleduse mõõtmised, veendumaks, et sõiduteele ei jõua JJT valgustitest heledust üle 0,03 või 0,04 cd/m² kohta ning esitada valgustuse mõõtmise protokoll, mis vastab standardile EVS-EN 13201-4 :2015.
5. Peale ehitise valmimist esitada Transpordiametile valgustuspaigaldise teostusjoonised.
6. Transpordiamet ei võta kohustusi valgustuse ehitamiseks, omanikujärelevalve teostamiseks ja hooldamiseks.

Käesolev kiri on projekti lahutamatu osa, mis kehtib 2 aastat allkirjastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 25051 Dokumendid

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee