

LUBA GAASIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS

02.02.2026 nr 12-10/2026/28

Vastuseks Teie Riigimetsa Majandamise Keskus, Edela regioon taotlusele 29.01.2026 a

(isik, kes luba taotles)

gaasipaigaldise omanik Elering AS lubab Riigimetsa Majandamise Keskusel tegutseda

(kellel, ettevõtte nimi)

katastritel 75901:001:0016; 75901:001:6303 torulõigu T440 Navesti LKS - Kalmaru LKS
kaitsevööndis

(gaasipaigaldise nimetus ja tegutsemise koht)

Alates 12.02.2026

kuni 22.02.2026

(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

1. Te töötate era- või riigimaal, millel on seadusjärgsed omanikud. Kõik nõutavad kooskõlastused maaomanikega tööde läbiviimiseks on loa taotleja kohustus;

2. Eelnevalt on saadetud Eleringile planeeritava gaasitorustiku ületamise asukoha/paiknemise skeemid ja/või info (Raie- ja kokkuveotööde skeem);

3. Rasketehnikaga gaasitorustikust ülesõitudeks lubatud ehitada 2 ajutist ülesõiduteed:

- Ülesõit 1 - metsamaterjali väljaveoks lubatud ehitada RISTI üle gaasitoru ajutine ülesõidutee. (okstest alus vähemalt gaasitoru teljest 4 m. mõlemale poole, min. 0,2 m. paksuse kihina) ei tohi tekkida pinnase vajumist/roopaid. Peale tööde lõpetamist ajutine ülesõidutee ära koristada. Lisa 1 Ajutised ülesõiduteed;

- Ülesõit 2 - metsamaterjali väljaveoks lubatud ehitada RISTI üle gaasitoru ajutine ülesõidutee. (okstest alus vähemalt gaasitoru teljest 4 m. mõlemale poole, min. 0,2 m. paksuse kihina) ei tohi tekkida pinnase vajumist/roopaid. Peale tööde lõpetamist ajutine ülesõidutee ära koristada. Lisa 1 Ajutised ülesõiduteed;

4. Lubatud Paralleelselt gaasitoruga metsamaterjali väljavedu. Sõitmisel tuleb tagada vähim kaugus gaasitorust 4 m. Ei tohi tekkida roopaid, roobaste tekkimisel paigaldada okstest alus. Lisa 1 Ajutised ülesõiduteed;

5. Materjalide ladustamine Gaasitorustiku kaitsevööndisse on keelatud;

6. Kaevetööd, pinnasekoorimine jms. ehitustegevus kaitsevööndis ei ole lubatud ilma eelnevalt Eleringiga kooskõlastatud tööprojektita;

7. Gaasiseadme vigastamise või muu hädaolukorral peatada tööd, teavitada päästeteenistust tel. 112, Eleringi juhtimiskeskust tel.+372 7155 400 ja gaasitorustike hooldusjuhti Kalev Salu 5330 7779 ning eemaldama kõrvalised isikud ohutsoonist;

8. Liiklus toimub üle gaasitorustiku ainult kindlaksmääratud kohtades ning pehme pinnase korral tuleb ristumiskohale paigaldada ülesõidusild. Ülesõidusilla paigaldus, seisukord ja kasutamine peab tagama gaasitorustiku ohutuse ja minimeerima kõik riskid, mis võivad ohustada gaasitorustiku

selle ületamisel. Loataotlejal lasub kohustus hinnata ülesõidusilla sobivust ja seisukorda ja võtta tarvitusele koheselt vajalikud meetmed, et gaasitorustik oleks kaitstud tööde läbiviimiseks ja gaasitorustiku ületamiseks rasketehnikaga;

9. Tööd loetakse lõppenuks, kui taastamis- ja heakorratööd on lõpetatud ning üleandmiseks kohale kutsutud Elering AS-i esindaja kinnitab allkirjaga gaasitrassi korrasolekut. Tähtaeg 31.03.2026 ;

10. Kõik päringud, taotlused, kooskõlastused ja teavitused saadetakse e-kirjaga vho.kooskolastused@elering.ee ja hoolduspiirkonna gaasitorustike hooldusjuhile Kalev Salu tel. 5330 7779 e-post kalev.salu@elering.ee

11. Elering AS esindajal on õigus kaitsevööndis tegutsemise luba peatada, kui ei täideta gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsemise ohutusnõudeid ja loas toodud tingimusi;

12. Käesolev luba on väljatatud ainult loal nimetatud isikule. Loas sisalduvate õiguste või kohustuste üleandmine teisele isikule on Gaasitorustiku omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Loa saaja võtab endale käesoleva loa alusel tehtavate tööde tegemisel varalise vastutuse;

Loa saaja kohustub:

- Viima läbi kõikide töömaal viibivate töötajate ja/või alltöövõtjate ohutusalase instrueerimise ning teavitamise, sealhulgas gaasitorustiku kaitsevööndis töötamise erisustest;
- Tagama, et instrueerimine on vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud kõigi osapoolte poolt;
- Hoolitsema, et vastavad kinnitusdokumendid (sh kaitsevööndis töötamise luba) on töömaal kättesaadavad – kas paberkandjal või elektroonselt (nt E-vahendites);
- Korraldama tööd ohutult, järgides kehtivaid õigusakte, tehnilisi norme ja tööohutusnõudeid.

Loa väljastas Kalev Salu, gaasitorustike hooldusjuht, tel 5330 7779 /allkirjastatud digitaalselt/

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud gaasipaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust gaasipaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja Madis Sõukand, RMK Edela reg. praaker, tel 513 2841 /allkirjastatud digitaalselt/

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Lisa 1 Ajutised ülesõiduteed :

