


50301:001:0184  
Grossi

88401:003:0350  
16155 Silla-Jädivere tee

88401:003:0072  
Tõnise


Ristumine nr 16155 Silla-Jädivere tee km 17,95  
Kinnine läbimine - puurimine 2x L=27m  
Toru paigaldussügavus sõiduteest min 1,5m  
ning toru otstes min 1,0m maapinnast.  
(vt.lõige nr 1)



88401:003:0002  
Rehe

88401:003:0003  
Rehe

TINGMÄRGID:



Projekteeritav kaabelliin kaitsetorus  
Projekteeritav kaabelliin kaitsetorus  
"1250N" kinnine meetod  
Puurimiskaevik  
Olemasolev sideõhuliin  
Olemasolev KP õhuliin  
Katastripiir

MÄRKUSED:

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
2. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
3. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaüksusel min 1,0m maapinnast ja lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
6. Peale ehitustööde taastada rikutud haljasmaa, teekatted ja kraavid.

Projekt:	<b>Vigala päikesepargi kaablitrassi servituut</b> Oese küla, Märjamaa vald, Rapla maakond	Tellijaja:	Energy Estonia OÜ				
Joonis:	<b>Asendiplaan</b>	Töö nr:	301123				
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Timmoo Tampõld		Joonise nr:	EL-4-01		
	Kontrollis	Sergei Dolgušev		Möötkava:	1:500	Leht	Lehti
				Stadium:	Eelprojekt	1	1