



TÜÜPRISTLÕIKED; M 1:50



Märkused:


- 110 kV kaabelliini pöörderaadius ei tohi olla alla 15D, kus D on kaabli läbimõõt.
- Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele kaitsetorus. Taali metskond 5 kinnistul min 1,2 m ja 1250N kaitsetorus.
- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering
PÕHIMAANTEE NR.4 (E64)
TALLINN-PÄRNU-IKLA (VIA BALTICA)
trassi asukoha täpsustamine 92,0–170,0



Trassi koridor B1=(650) 420 m
Maantee a/b kattega sõidurajad
Tee ja teekaitsevöönd B2=(150) 120 m
Liiklussõlme ühesuunalised rambid
Kogujatee (V klass)

TINGMÄRGID



Projekteeritav 110 kV kaabelliin kaitsetous "750N"
Põhitrass
Projekteeritav side (tuvastustraadita mikrotoru)
Projekteeritav kaitsetoru "1250N" - kinnine läbindamine

Projekteeritav sidekaev ja märketulbad

Varem proj. 33 kV kaabelliin kaitsetous "750N"
Tuulepargi sisevõrk; x tähistab paralleellinide arvu


Olemasolev 0,4 kV maakaabel
Olemasolev 10 kV maakaabel
Olemasolev 110 / 330 kV paralleelõhuliin
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Olemasolev 10 kV õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekanal
Olemasolev survekanal
Olemasolev drenaaž
Katastripiir
Katastripiir
Kiitsenduse piir

Extech Design OÜ; töö nr 24165-1



Energy Estonia OÜ; Töö nr KABLI2_EP_EL-4-01_v03

Varem proj. KP kaabel
Varem proj. side
Varem proj. KP toru

Projekt:		Põlendmaa tuulepargi elektrivarustus, Paikuse alev / Seljametsa küla / Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnumaa		Tellija:		SW Metsatuul OÜ			
Joonis:		Tingmärgid ja tüüpristlõiked		Joonise nr:		675-25-2-1			
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div></div>		Projekteeris	L. Saamel	06.05.2026		Mõõtkava		Leht	Lehti
		Kontrollis	L. Saamel						
								Staadium	EP