

**52 Viljandi-Rõngu tee Jakobimõisa küla Viljandi vald
Viljandi maakond, liitumine madalpingel**

Projekti kood: LC5426

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 52 Viljandi-Rõngu tee Jakobimõisa küla Viljandi vald Viljandi maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00810170-B
Tarbimiskoht Tarvastu hüdromeetriaaam	Katastriüksuse number 79703:002:0137

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 10 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MUSTLA 35/15	MUSTLA II:MUS	Liivahoidla:(Mustla)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Kaido Käärmann, Kaido.Kaarmann@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 516317			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - 185 m	.
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	.
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, sokliil 1 arvestikohaga	.

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

Liivahoidla:(Mustla) F3:

1. 52 Viljandi-Rõngu tee Jakobimõisa küla Viljandi vald Viljandi maakond, projekteerida LK241881 sokliil, peakaitsmega 3x10 A ja PLC arvestiga.
2. LK241881 toide võtta M10 kaabliga AL 4g50.

Lisa 3:

AS-516317.dxf, AS-516317.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kaido Käärman	08.06.2026