








Mhor 1:500  
Mvert 1:50

Mvert 1:50

KAEVU TÄHTIS	Ühendus K21-1	K21-1	Ühendus K21-2	K21-2	Ühendus K21-3	K21-3	Ühendus K21-4	K21-4	Ühendus K21-5	K21-5	Ühendus K21-6	K21-6
OLEMASOLEVA MAAPINNNA KÕRGUS (m ABS)	49.95	49.37	49.98	49.37	49.94	49.37	49.97	49.37	49.94	49.37	49.85	49.37
PROJEKTEERITUD MAAPINNNA KÕRGUS (m ABS)	49.95	49.37	49.98	49.37	49.94	49.35	49.97	49.37	49.94	49.37	49.85	49.37
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	47.95	48.04	47.91	48.00	48.00	48.09	47.97	48.06	47.98	48.07	47.89	47.98
	48.06	48.06		48.02	48.11	48.11	48.08	48.08	48.09	48.09	48.00	48.00
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.00	1.33	2.07	1.37	1.94	1.28	2.00	1.31	1.96	1.30	1.96	1.39
	1.29			1.33	1.24	1.24	1.27	1.27	1.26	1.26	1.35	1.35
LANG	0.005	21.7	0.005	22.0	0.005	21.0	0.005	22.3	0.005	21.0	0.005	21.4
TORU LÄBIMÕÖT	200 - 21.7m		200 - 22.0m		200 - 21.0m		200 - 22.3m		200 - 21.0m		200 - 21.4m	
TORU ALUS												
VAHEKAUGUSED (m)	17.7	4.0	18.1	4.0	18.0	3.0	18.0	4.3	18.0	3.0	18.1	3.2
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN												

## MÄRKUSED

1. Märkused vt. joonis VKV-4-02.

1				
MUUDUTIS	MUUDATISE KIRJELDUS		TESTIS	KULUPEV
 Tammisaare lée 47, 11316 Tallinn, Harjuma e-mail: merindorf@merindorf.ee	<b>Merindorf OÜ</b>	Töö nr:	025018	Jordaia nr: <b>VKR-4-03</b>
Tallinn: Maximus Consult OÜ		Projekti nimetus:	Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosa projekt.	
				Struktuur: <b>PP</b>
		Objekti aadressid:	Viljandi mnt 162/4, Luige alevik, Kiili vald.	
Iks	R.Muganäe			
Proj.juht	R.Muganäe	Jordaia nimetus:	Proj. sademeevetoostike pikiaprofiilid.	
Koostatud / tükid:	21.05.2025			Määrake nr: <b>1:500</b> <b>1:50</b>