



- Tingmärgid:**
- Projekteeritud 110 kV õhuliini teljoon —
 - Proj. 110 kV õhuliini kaitsevöönd (kaitsevööndi laius 25+25 m liini teljest mõlemale poole) - - -
 - Projekteeritud mastid ⊗
 - Katastriüksuste piirid - - -
 - Kitsendus transport —
 - Kitsendus vesi - - -
 - Kitsendus maaparandus —
 - Kitsendus keskkonna - - -
 - Kitsendus muinsuskaitse - - -
- Faasisjuhe 242-AL1/39-ST1A
(mehaaniline ping 65N/mm²
aasta keskmisel temperatuuril
temperatuuril +80°C)
- -
 -

v02	27.06.24	Tingmärke täiendatud	J.Karin
Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu
Objekt L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine			Projekti nr/Kuupäev J.Karin/24.05.2024
Joonise nimi 110 kV õhuliini L185 profiil lõigul mast nr 43 - mast nr 48			Kooskl. / Joonestas
Proj. number	Staadiumi	Joonise number	Muudatus
KPL2306K1	PP	AS-6-01-007	V02
Möötkava		Formaat	
1:2000/200			