



PÄÄSTEAMET



EELK Narva Maarja Kogudus  
narva@eelk.ee

Teie: 14.07.2017

Meie: 01.10.2018 nr 7.2-2.3/16503-1

## Vastus taotlusele

Austatud Urmas Karileet

Esitasite Ida päästkeskusele 14.07.2017 taotluse asendada Narva Aleksandri Suurkirikus, aadressil Kiriku 9, Narva linn, olemasolev tuletõrje voolikusüsteem kuivtõusutoruga, kuna tuletõrje voolikusüsteemi toimimine on selle valmimisest alates olnud probleemne ning osa veetorustikust paikneb hoone küteta alal, millest tulenevalt on oht selle külmumiseks külmal perioodil.

Teie esitatud selgitusi arvestades ning päästeauto võimekust hinnates leiame, et antud hoones on tõesti objekti vähem koormavam ja eesmärgipärasem asendada tuletõrje voolikusüsteem kuivtõusutoruga, millel on vähemalt kaks ehitisevälist ühendusmuhvi.

Tulenevalt eeltoodule anname omapoolse nõusoleku asendada kõnealuses hoones olemasolev tuletõrje voolikusüsteem kuivtõusutoruga. Samas pöörame tähelepanu, et tegemist on tehnosüsteemi muutmisega, mida käsitletakse rekonstrueerimisena ning seda tuleb teha vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik  
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Ida päästkeskus

Teadmiseks:

1. Siseministeerium, [info@siseministeerium.ee](mailto:info@siseministeerium.ee);
2. Narva Linnavalitsus, [narvalv@narva.ee](mailto:narvalv@narva.ee).

+372 5886 2375  
natalja.eppik@rescue.ee

Ida päästkeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee) / [www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee) /  
Registrikood 70000585