



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 05.06.2025 nr 8-4/5346/2023-15

Meie 10.06.2025 nr 7.2-3.4/2655-3

**Papsaare küla Kaubasadama tee 21 ja T6
kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse
osa kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata Pärnu EKE Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 23062 Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 21 T6 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmisel põhjusel:

Olete Kaubasadama tee 21 ja T6 kinnistute (Pärnu linn) detailplaneeringus välja toonud riskide hindamise.

Ohualasse planeerides tuleb alati hinnata just paikse mahutiga seotud riske. Olete välja toonud LPG paikse mahuti bleve ohualad, aga kirjeldanud seda kui LPG tsisterni bleve stsenaariumit. Seetõttu palume kasutada esitatud dokumendis õiget sõnastust / stsenaariumit. Hetkel stsenaarium ja ohualad ei kattu.

Päästeamet jätab hetkel kooskõlastuse andmata kuni ülaltoodud paranduste tegemiseni.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelevalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Piret Laanesoo
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Põhja päästekeskus
+372 515 5327
piret.laanesoo@paasteamet.ee