



PÄÄSTEAMET

Tartu Ülikooli Kliinikum SA  
kliinikum@kliinikum.ee

Teie 11.11.2025

Meie 20.11.2025 nr 7.2-7.2/6838

### **Tartu Ülikooli Kliinikumi aastalõpukontsert**

Lõuna päästekeskus kooskõlastab 08.12.2025 Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt korraldatava Tartu Ülikooli Kliinikumi aastalõpukontserti ürituse Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusega vähemalt 1,2 meetrit). Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik uksed olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt. Tõstetava ukse juurde planeeritav lava peab olema paigaldatud nõnda, et lava kõrvale jääks vaba väljumistee 4 meetrit (soovitavalt mõlemale poole lava kõrvale jätta vaba ruum kaks meetrit), et pääseda turvaliselt tõstetava ukse juurde ja sealt edasi õue.
2. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama volukatkkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
3. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
4. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiusi võib ruumide kasutajate arv olla maksimaalselt 1300 (üks tuhat kakssada) inimest.
5. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
6. Tagada juurdepääs automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele ning tagada ATS töökorras olek.
7. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viljar Schmidt

Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja

Lõuna päästekeskus

+372 7337303

viljar.schmidt@paasteamet.ee