



PÄÄSTEAMET

Tarbijajakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

09.04.2024 nr 7.2-2.1/2040-1

Märgukiri

09.04.2024 viis Päästeameti Põhja päästekeskus läbi paikvaatluse, aadressil, Vesiroosi tee 4, Peningi küla, Raasiku vald, Harju maakond, mille käigus ei esitatud kehtivat elektripaigaldise auditi protokoll.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub Põhja päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijajakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et eelpool nimetatud aadressil, asuva hoone elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve Look

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Eve Look

+372 5698 7045

eve.look@rescue.ee