

MÄRKUSED

* Elektrilevi OÜ projekteeimisülesanne nr 459329
 * Alusplaanina on kasutatud:
 --Energise AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 231114G3 .
 Koostamise aeg: 2023 november, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena. Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .
 * Trasside rajamise arvestada kooskõlastuste tingimustega.
 * Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
 * Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälg.
 * Pinnase täitmisel arvestada hülisemat vajumist, tagasihüüdatav pinnas tihendada.
 * Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist loodusobjektiga.
 * Arvestada ol. olevate tehnoarajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõrvõimalikud kaevetööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
 * Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

50102:001:0065
 Ürgoru tn 2a

Taastada kaeviku ümbrus

50102:001:0059
 22270 Vana-Kastre - Kastre - Võnnu tee

Lõik A-B
 Kinniselt D110, 1250N, hmin=1,5m kõrvalmaantee katte ja mulde all.
 Paigaldada torusse kaabel 6384 AXP 4G240, l=27m.
 Vaata ristmehälja joonist.

Lõik AJ Kile:(Kuuste) -24382JK
 Kaabel 6384 AXP 4G120 tõmmata olemasolevast kaitsetorust välja
 ja asendada uue kaabel AXP 4G240, l=142+47m.
 Lõigus A-B paigaldada kaabel uude puuritud torusse.

50101:003:0033
 Suure-Iltsi

Taastada kaeviku ümbrus

Abikaevik
 Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

Abikaevik
 Kaeviku ümbrus taastada vastavalt ehitusaegsele olukorrale.

50101:003:0008
 Suure-Toome

Kile:(Kuuste) AJ-s asendada TM-400kVA trafo
 21(10,5)/0,41 kV 400kVA trafo vastu.

50101:003:0035
 Mari



Joonis 01

Tingmärgid Enersense AS

- Asendatav madalpinge kaabel
- Projekteeritud madalpinge kaabel
- Kinnistupiir
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge kaabel
- Ol. ol. sadekanalisatsioonitrass
- Ol. ol. veetrass
- Ol. ol. sidetrass
- Projekteeritud liitumiskilp
(must kast tingmärgi sees näitab
kilbi reaalselt asukohta reaalsete mõõtetudega)
- Projekteeritud kinnine meetod

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Ringtee 63a Össu küla Kantja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 14.02.2024
Töö nimetus:	Ürgoru tänav 14 peakaitsme suurendamine. Veskimäe küla Kastre vald Tartu maakond		Reg nr: 11445550	Töo nr: LC0144	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Joon nr: AS-1-02	Mõõtka: M1:500 / A2	Muudatus: Ver 1
		Projekteeris: Siim Sulamagi	Kontrollis: Siim Holtsmann		