

Stanislav Tõnissaar

From: Kaur Tammepuu - PERH <Kaur.Tammepuu@regionaalhaigla.ee>
Sent: esmaspäev, 22. aprill 2024 16:26
To: Stanislav Tõnissaar
Subject: RE: Paldiski mnt. 52 piksekaitse ettekirjutused

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Need 3 hoonet on meil kasutuses kui haiglahooned (III kasutusviis), ülejäänud hooned seda pole. Osasid neist kasutame ja osad on kasutusest välja aga need pole haiglahooned (III kasutusviis), seetõttu sai tehtud selline valik millistele hoonetele piksekaitse paigaldatakse.

Kasutuses hooned meil:

- 52/1 – V kasutusviis
- 52/2 – IV kasutusviis
- 52/17 – IV kasutusviis
- 52/8 – III kasutusviis
- 52/14 – III kasutusviis
- 52/12 – III kasutusviis

--

Kaur

From: Stanislav Tõnissaar <Stanislav.Tonissaar@rescue.ee>
Sent: neljapäev, 18. aprill 2024 14:40
To: Kaur Tammepuu - PERH <Kaur.Tammepuu@regionaalhaigla.ee>
Subject: RE: Paldiski mnt. 52 piksekaitse ettekirjutused

Tähelepanu: E-kiri saadeti väljastpoolt Regionaalhaigla gruppi. Kui sa ei tunne saatjat või kahtled sisu ohutuses, siis ära ava linke ega manuseid!

Tere

Palun ka selgitust mis põhjusel piksekaitse ei ole paigaldatud teistele hoonetele?

05.10.2011 ettekirjutuses nr 7.3-10/614/394-H8 sisalduva ettekirjutusega nr 16 kohustati SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglat varustama kõik Seewaldi korpuses asuvad haiglahooned piksekaitsega.

Stanislav Tõnissaar
ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5323 6619
stanislav.tonissaar@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Kaur Tammepuu - PERH <Kaur.Tammepuu@regionaalhaigla.ee>

Sent: Sunday, April 7, 2024 11:21 PM

To: Stanislav Tõnissaar <Stanislav.Tonissaar@rescue.ee>

Subject: Paldiski mnt. 52 piksekaitse ettekirjutused

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Annan teada, et Paldiski mnt. 52 haiglahoonetele on paigaldatud 2023 aasta lõpuga piksekaitse. Piksekaitse paigaldasime hoonetele Paldiski mnt. 52/8, 52/12 ja 52/14 (ehk 250 kohaline ravikorpus, V ja III osakond).

Manusena piksekaitse kontrollmõõtmise aktid.

--

Tervitustega

Kaur Tammepuu
siseturvalisuse valdkonnajuht
Kriisihalduse talitus

Mobiil +372 5866 7279

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
www.regionaalhaigla.ee

Regionaalhaigla