



**PÄÄSTEAMET**

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

28.11.2017 nr 7.2-6.3/2324

07.11.2017. a toimunud tuleohutusülevaatusel sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kuuluva haiglahoone ruumides ja territooriumil aadressiga Raja 31, Tartu linn, Tartu maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3251-2.

Päästeameti Lõuna päästeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### **otsustas:**

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – **sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478), L. Puusepa 1a, Tartu linn Tartu maakond** – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

#### **1. Koostada Raja 31 hoone kohta tulekahju korral tegutsemise plaan ning teha see teatavaks töötajatele.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 3; Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3 lg 3.

*Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 järgi tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.*

*Siseministri 01.09.2010. a määruse nr 43 § 3 lg 3 järgi ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et Raja 31 hoone kohta puudub nõuetekohane tulekahju korral tegutsemise plaan, on olemas tegevuskava inimeste ja vara evakueerimiseks tulekahju ja pommiohu korral, kinnitatud 10.05.2012. a.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalaalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast. On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

**Täitmise tähtaeg: 31.03.2018.**

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

**2. Paigaldada hoone elektri peakilbiruumile (ruum nr A0062) tuletõkkeuks, moodustades sellest omaette tuletõkkesektsioon, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 5 lg 3; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 41 lg 2, § 45 lg 2 p 4, §12 lg 6 p 2.

*Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.*

*Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 järgi ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisosstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 41 lg 2 järgi evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkesektsioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.*

*Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 12 lg 6 p 15 järgi hoone elektrikilbid või ruumid, kus asuvad elektrikilbid, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks.*

Paikvaatlusega tuvastati, et keldrikorrusel asuva elektri peakilbiruumil (ruum nr A 0062) puudub tuletõkkeuks, vana plekitatud uks on ebatihed, mille tõttu ettenähtud tuletõkkesektsioon ei ole terviklik..

**Täitmise tähtaeg: 01.06.2018.**

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 28.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2324.“

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [tmktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:tmktartu.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Gennadi Apevalov

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

+372 733 7336

[gennadi.apevalov@rescue.ee](mailto:gennadi.apevalov@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, [kliinikum@kliinikum.ee](mailto:kliinikum@kliinikum.ee).