



TRANSPORDIAMET

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

Teie 05.03.2024

Meie 08.03.2024 nr 7.1-2/24/3828-2

Kambja valla Laane küla Lennu tee 64 puurkaev, menetlus nr 418279

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kambja valla Laane küla Lennu tee 64 kinnistu (kat tunnus 94901:008:0198) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu taotletakse riigitee 22132 Ülenurma-Külitse km 3,83 ca 56 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa nr 2411271/02187 eelnõu vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5382.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee