

### **III. Mõõtesüsteemita tarbimiskohtade grupi tüüppoormusgraafik**

Võrguettevõtja ei paigalda mõõtepunkti mõõteseadet, kui Ostja 1-faasilise elektripaigaldise nimivõimsus madalpingel ei ületa 50 W ja Ostja mõõteseadme paigaldamist ei soovi. Edastatud elektrienergia ja võrguteenuste kogused määrab Võrguettevõtja sellisel juhul 50 W võimsuse ja kasutustundide alusel.

15-minutilise bilansiperioodi rakendamisel jaotatakse 50 W võimsus bilansiperioodide vahel, s.t arvestuslik võimsus ühe 15-minutilise perioodi kohta on 12,5 W.