



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 22.05.2026 nr 8-4/4141/2025-4

Meie 08.06.2026 nr 7.2-3.4/3571-2

**Papsaare küla Anni tee 2 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Siim Orav

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Väliprojekt OÜ poolt koostatud töö nr DP-202564 Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Anni tee 2 kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringu seletuskirjas on kirjeldamata kuidas on tagatud ümberpööramine umbtee lõpus ning juurdepääsutee kandevoime ja laius.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.

2. Planeeringu seletuskirjas on kirjeldatud tulekustutusvee tagamiseks uue hüdrandi rajamine. Veevõtukoht peab paiknema vähemalt 30 meetri kaugusel ehitisest, et tagada päästetehnika ohutus. Palun täpsustada ning kajastada hüdrandi keeluvöönd tehnovõrkude joonisele.
Alus: Siseministri määrus nr 10 § 6 lg 1.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee