

Elering AS uus Pandivere 330 kV eeldatav uue õhuliini masti asukoht liinisistuse teostamiseks uuele alajaamale. Uue masti või mastide asukohad võivad oranži ala piires nihkuda vastavalt tööprojektile.

Kooli
78701:002:0069

Elering AS uus Pandivere 330 kV alajaam liitumise realiseerimiseks. Aiaga ümbritsetud ala.

Juurdepääsutee
vt. palun Transpordiamet 7.1-12321431-2
06.11.2023 Valjaminev kiri.asice

Künka
78701:002:0018

Kukepõllu
79201:001:0146

Olemasolev
Elering AS
330kV õhuliin

Liituja alajaam
330/33 kV

Elektritootja salvestusjaam.
Aiaga ümbritsetud ala.

Rüütli
78701:002:0108

Moodustatav uus katastriüksus, näidatud kollase piirjoonega, omanik Enery Estonia OÜ: pindala 52065 m²

Pandivere 330 kV alajaam ja õhuliini sisestus, IKÕ Elering AS kasuks: ehitusalune pind 20674,5 m²

Aiaga piiratud osa ala eeldatavalt: 11583,6 m²

Aia pikkus eeldatavalt (s.h. väravad): 442 m

Aia kõrgus 2 meetrit.

Juhtimishoone kõrgus maapinnast kuni 7,5 meetrit.

Kõrgeim objekt on piksekaitsemast, eeldatavalt kõrgus kuni 40 meetrit.

Liituja alajaam (Pandivere pea-alajaam 330/33 kV), omanik Enery Estonia OÜ: ehitusalune pind 1296 m²

Juhtimishoone kõrgus maapinnast kuni 7,5 meetrit.

Pandivere salvestusjaam 33 kV, omanik Enery Estonia OÜ: ehitusalune pind 11456,3 m²

Kokku liituja poole osa: 12752,3 m²

Pea-alajaam ja salvestusjaam on aiaga piiratud, aia kõrgus 2 meetrit ja pikkus eeldatavalt 688 m.

Juurdepääsutee, kasutusõigus Elering AS ja Enery Estonia OÜ: 623 m²