



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 19.09.2023 nr 5-2/4980-1

Meie 11.10.2023 nr 7.2-2/23/20078-2

**Nasva alevik Sõrve mnt 13
detailplaneeringu kooskõlastamine
märkustega**

Esitasite Transpordiametile kooskõlastamiseks Sõrve mnt 13 detailplaneeringu (katastritunnus 34804:001:0046, edaspidi planeering). Planeeringuga soovitakse luua eeldused üksikelamute rajamiseks. Väljastasime seisukohad planeeringu koostamiseks 11.03.2022 kirjaga nr 7.2-2/22/3548-2.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame planeeringu. Palume planeeringu seletuskirja lisada täpsustus, et riigitee alla kavandatava sidekaabli minimaalne sügavus on 1,5 m „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (MA 2018-015) juhendi alusel.

Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga.

1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.
2. Sidekaabli projekteerimiseks taotleda Transpordiametilt nõuded projektile.
3. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind
juhtivspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: põhijoonis tehnovõrkudega

Anna Palusalu
58507716, Anna.Palusalu@transpordiamet.ee