



PÄÄSTEAMET

Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee

Teie 02.06.2026 nr 7-1/26/23-1

Meie 30.06.2026 nr 7.2-3.4/3810-2

**Talli kinnistu, Mündi küla
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Optimal Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 639 Järva maakond, Paide linn, Mündi küla, Talli kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Palume korrastada peatükis 4.10 viidatud siseministri määrus nr 17 nimetus- ühes lauses kasutate hetkel kehtivat ja õiget nimetust, järgmises lõigus mitte kehtivad nimetust;
2. Eemaldada peatükist 4.10 viide tuletõrje veevarustuse standardile, sest veevõtukohale esitatavad nõuded tulenevad kõik siseministri määrusest nr 10. Standard ei ole selles osa enam kehtiv;
3. Viidatud tulekustutusvee vajadus ei vasta kehtivale määrusele;
4. Parandada viga, et lähim hüdrant asub 1,5 m kaugusel, õige on kilomeeter;
5. Määrata asendiplaanile tulekustutusvee asukohad koos hüdrandi/hüdrantidega. Arvestama peab hüdrantide kauega hoonest.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@rescue.ee

