

**Kassi kinnistu liitumine madalpingel. Kuningaküla,
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond**

Projekti kood: LC4556

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi BUMAGIN, ALEKSEI			Isiku- või registrikood 38504112235
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mäepealse tn, 18-25	Sihtnumber 12619	Maakond Harju maakond
	Telefon 5343 2308	e-post aleksei.bumagin@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kassi Kuningaküla Alutaguse vald Ida-Viru maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00807566-G
Tarbijaskoht Suvila	Katastriüksuse number 22901:007:0029

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	ALAJÕE 110/10	KUNINGAKÜLA:AJ0	Kuningaküla:(Jõhvi)	F1:Kuningaküla: (Jõhvi)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Allar Erman, Allar.Erman@elektrilevi.ee, +37253329310			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub keskkonnas EPP.			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 505124 Kuningaküla, Kassi			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - ca 16 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, ühe arvestikohaga	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus. • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.		
Lisa 2: Alajaama Kuningaküla:(Jõhvi) fiidri F1 ÕL mastist M10 paigaldada MPL444494 ning paigaldada LK238855.		
Lisa 3: AS_505124.dxf, AS_505124.pdf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Allar Erman	22.10.2025