



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Valga

20.12.2017 nr 7.2-6.3/2498

### **Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Taagepera Loss OÜ, Taagepera küla, Tõrva vald, 19.12.2017 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 10.06.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1283 nõude 2,3,4 täitmise tähtaega.

### **Riikliku tuleohutusjärelvalve 10.06.2015. a ettekirjutus nr 7.2-6.2/1283 nõue 2,3,4**

**2. Eraldada hoone evakuatsioonitrepikojad ja korruste vahelised ühendustrepid korrustest tuletõkkeustega nii, et evakuatsioonitrepikodadest ja hoone korrustest moodustuksid omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 55 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 2.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 – Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamisetstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisetstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29,30,32 ja 33 ning peatükis 6 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud

Paikvaatlusega tuvastati, et kõikide trepikodade ja korruste vahel puuduvad tuletõkkeused, mille tõttu kõik hoone neli tasandit, soklikorrusest kuni põõninguni, kuuluvad ühtsesse tuletõkkeseksiooni.

Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitistes olema vastavalt nende kasutamisetstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele. Evakuatsioonipääs peab juhtima ehitisest ohutult välja maapinnale või tuletõkkeseksiooni, millest on olemas ohutu pääs ehitisest välja maapinnale.

**Täitmise tähtaeg: 01.06.2018. a.**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

**3. Moodustada vasaku tiiva kahest korrusevahelistest trepikojast ühtsesse tuletõkkesektsiooni kuuluv evakuatsioonitrepikoda, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 55 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 2.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 – Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamisetstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisetstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29,30,32 ja 33 ning peatükis 6 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud

Paikvaatlusega tuvastati, et hoone vasakus tiivas asuvad lähestikku kaks eraldi trepikoda. I ja II korruse vahelisest trepikojast pääseb I korruse koridori ning edasi soklikorruse trepikotta ja sellest otse välja. Trepikojad ja I korruse koridor ei ole eraldatud korrustest tuletõkkeustega.

Evakuatsioonitrepikoja moodustamiseks tuleb vasaku tiiva korrusevahelised trepikojad eraldada soklikorrusest ja II korrusest tuletõkkeustega. I korruse tasandil liikumine ühest trepikojas teise peab toimuma trepikodadega ühtsesse tuletõkkesektsiooni kuuluva ning muudest ruumidest tuletõkkeustega eraldatud koridori või eraldatud koridoriosa kaudu.

**Täitmise tähtaeg: 01.06.2018. a.**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

**4. Rajada parema tiiva II korruselt teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 55 lg 2 vastavalt § 44 lg 6.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 – Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 44 lg 2 järgi hoone igalt evakuatsioonialalt peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisetstarbe kohaselt, peab

evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29,30,32 ja 33 ning peatükis 6 sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud

Paikvaatlusega tuvastati, et hoone parema tiiva II korrusel puudub teine evakuatsioonipääs.

Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitises olema vastavalt nende kasutamisetarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja –pääse, kusjuures evakueerimisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele. Parema tiiva II korrusele tuleb rajada teine evakuatsioonipääs (näiteks: tiiva otsas asuv hoonesisene evakuatsioonitrepikoda pääsuga otse välja, tiiva otsas asuv mittepõlevast materjalist välitrepp või põhitrepikojast eraldatud evakuatsioonikoridor, mille kaudu pääseb edasi hoone vasaku tiiva evakuatsioonitrepikotta).

**Täitmise tähtaeg: 01.06.2018. a.**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **2800076876** ja selgituseks: “Taagepera Loss OÜ ettekirjutus 7.2-6.2”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee) **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uiho

Ohutusjärelevalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32 155

[kylli.uiho@rescue.ee](mailto:kylli.uiho@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:  
Taagepera Loss OÜ , [lauri@spalavendel.ee](mailto:lauri@spalavendel.ee)